

2020年11月5日
株式会社シブタニ

特定防火設備『サイクロン F. P.』不適合状態解消に関して

拝啓

貴社益々のご清栄の事とお詫び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、御礼申し上げます。
早速ながら、表題の件につきまして下記のとおりご報告申し上げます。

敬具

当社が特定防火設備として販売しております特定防火設備「認定番号：EA-0311-1」におきまして、認定形状と異なる仕様にて出荷を行った可能性がある事が判明致しました。
その異なる仕様について、改めて国土交通大臣認定を取得し、不適合状態を解消致しました事をご報告致します。

「認定番号：EA-0311-1」において認定形状と異なっていた仕様

- ・連続丁番の裏板形状
- ・縦枠と杢摺のジョイント材
- ・錠前受けの補強

対象認定品の出荷期間

平成26年8月～平成28年8月

※ドア製作委託先、1社での生産分が対象となっております。

新たな認定について

「認定番号：EA-0311-2」（令和2年9月23日取得）

当該製品をお使いのお客様には個別にご連絡をさせていただいております。関係される皆様には多大なるご心配をお掛け致しましたことを、深くお詫び申し上げます。

この度の事象を真摯に受け止め、さらなる品質向上に努めて参りますので、今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

【お問い合わせ窓口】

株式会社シブタニ 営業部

TEL：06-6211-5855

以上